

171704
Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-07182-2016
No. Folios: 1
Fecha: 2016-08-05 04:12:09 PM

171704

Bogotá,

Señora

LAURA CURREA

Coordinadora de Mercadeo y Promoción

ORGANIZACIÓN SERIN

Cel: 3144648140 Tel: 5407700 – 7425060 Ext. 199 – 142 E-mail: mercadeo@organizacionserin.com

Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTA INVITACIÓN A COTIZAR No.196 -2016

Respetada Señora Laura Currea:

De manera atenta damos respuesta a su comunicación recibida mediante correo electrónico de fecha Enviado el: Martes, 30 de agosto de 2016 02:52 p.m.. al respecto le informamos lo siguiente

OBSERVACIÓN 1

"Solicito muy amablemente me colaboren con la información de dos ítems de la invitación a cotizar No. 196-2016.

En lo siguiente:

6 Filtros HEPA 24*24*4 99% UN 3 EFICIENCIA?? "

RESPUESTA 1

La eficiencia de los filtros HEPA 24*24*4 es de 99%.

OBSERVACIÓN 2

"11 Filtros HEPA 24*24*12" 99,99% UN 4 CAUDAL DE AIRE EN CFM?? "

RESPUESTA 2

El Instituto Nacional de Cancerología - ESE, le informa que se surtió la Adenda No.1 la cual podrá ser consultada en la página web: www.cancer.gov.co, link contrate con nosotros en el proceso correspondiente.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera
DG/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/GC/YACA/Sandra B.

