

187562

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Sección Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-09567-2016

No. Folios: 1

Fecha: 2016-11-24 11:33:59 AM



187562

Señora

Angela Penagos

Ejecutivo de Cuenta

DIDACORU INGENIERIA

E-mail: gerencia@didacoruingenieria.com; ing3@didacoruingenieria.com

Bogotá D.C.

ASUNTO: RESPUESTAS A LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 254-2016

Respetada Señora Angela:

En respuesta a su correo electrónico del día 12 de noviembre de 2016, el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PREGUNTA:

De acuerdo a nuestra conversación me permito solicitar aclaración sobre los siguientes puntos presentados en el Anexo Técnico No.3:

A SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS				
				INQUIETUD
1	alambre de aluminio sólido de 8 mm de diámetro, incluye grapas de conexión e instalación de cable y aisladores	MI	675	Cantidad de grapas de conexión alambros - alambros
2	cable de cobre desnudo No 2 /0AWG .	MI	80	Cantidad grapa bimetálica para conexión alambros - cobre en el bajante
3	punta captora de 60 cm de largo en varilla de acero inoxidable de 8 mm o de cobre de 1/2", incluye base de soporte y anclajes Segun detalle de planos	UND	85	Cual es el soporte para la punta? Puede ser base en cubierta o soporte para pared
4	pararrayos tipo FRANKLIN modelo Blunt con su respectivo mástil en tubo galvanizado ø1 ¼" y accesorios de anclaje	UND	3	Porque se requiere este pararrayos si es así altura del pararrayo y el tubo galvanizado
C DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES - DPS				
1	DPS para montaje en bornes de transformador, características 120 kv, 10ka, uso interior, incluye puesta a tierra en cable de cobre desnudo No.2 AWG y accesorios	UND	3	Que voltaje es el transformador? El DPS lo requieren para baja tensión o media tensión

En el ítem 4 el cual hace referencia a DISEÑO

D	DISEÑO				
1	Diseño de sistema de apantallamiento, incluye análisis del riesgo, especificaciones técnicas, cantidades de obra y planos del diseño	GI	1		

Asumimos que las cantidades solicitadas en los ítems anteriores provienen de un diseño. Sin embargo, en el caso que requieran un diseño nuestro equipo de ingeniería necesita los planos arquitectónicos que incluyan cortes y fachadas para poder realizar levantamiento del modelo en 3d de la simulación.


En el punto 4. Talento Humano

- El contratista debe contar con un coordinador y /o residente de obra con título de ingeniero civil o arquitecto con 5 años de experiencia contados a partir de la fecha de expedición de la

En este caso el coordinador y/o residente de obra debería ser un profesional Ingeniero Electricista por la especialidad del contrato?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología informa que se surtió Adenda No. 3, la cual puede ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual (E.)
Juan José Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GC/YACA/Erika