

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	30-05-2014
	Página 1 de 1		



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	<u>INVITACION A COTIZAR 236 -2016</u>
3. PROVEEDOR	<u>GBH REFRIGERACIÓN S.A.S</u>
4. ESPECIFICACIONES: EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ?	EL NOMBRE NO ES TRASCENDENTAL PARA EL INSTITUTO		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ?	DOCUMENTOS TÉCNICOS:	CUMPLE	NO CUMPLE
	El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en el anexo técnico con valor unitario y total incluyendo IVA, es requisito habilitante.		X
	Experiencia: Deberá presentar mínimo tres (3) certificaciones de contratos o certificaciones de contratos ejecutados a partir del primero de enero de 2011, cuyo objeto corresponda al suministro, servicio técnico o mantenimiento de equipos de aire acondicionado.	X	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ?	Revisando la oferta económica no contemplan las especificaciones técnicas en los ítems #1, #2, #5, #7# 8, no incluyen IVA el valor del ítem # 1 no es entendible en valor.		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	CARLOS JULIO VELANDIA CASTILLO		
FIRMA (S):		FECHA	DI 30 MM 11 AÑ 2016
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Grupo Infraestructura
18. NOMBRE (S):	GLORIA MARCELA MOJICA		
FIRMA (S):		FECHA	DI 30 MM 11 AÑ 2016
CARGO:	Coordinadora	DEPENDENCIA	Grupo Área

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL + IVA
	BANCO DE SANGRE PISO 2				
1	Equipo de aire acondicionado de 36,000 BTUH tipo mini Split tipo inverter Ref. 410 A. Elaboración de circuito eléctrico bifásico 220V, dos fases y una tierra. Conexión a 30 m.	UN	1	3,4500,000	#¡VALOR!
2	Rollos de tubería en cobre flexible 3/8 -5/8 de 30 m cada uno.	UN	2	\$ 75.000	\$ 150.000
3	Tiras de aislante Rubatex de 7/8 .	UN	15	\$ 1.800	\$ 27.000
4	Motobomba para evacuación de condensado.	UN	1	\$ 190.000	\$ 190.000
5	Carga de gas refrigerante 30 lb.	UN	1	\$ 128.000	\$ 128.000
	BANCO DE SANGRE PISO 4				\$ -
6	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado portátil de 12,000 BTUH cada uno	UN	2	\$ 1.495.000	\$ 2.990.000
7	Ductos flexibles para extracción de la condensación 2 ductos de 7 m.	UN	2	\$ 95.000	\$ 190.000
	AREA DE PATOLOGIA				\$ -
8	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split inverter, tipo pared de 24,000 BTUH, 220 Vol, refrigerante ecológico 410 A. Elaboración de instalación eléctrica a 20 m.	UN	1	\$ 5.950.000	\$ 5.950.000
	SUBTOTAL				#¡VALOR!
	IVA				\$ -
	VALOR TOTAL.				#¡VALOR!

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	INVITACION A COTIZAR 236 -2016
3. PROVEEDOR	FRICON SOLUCIONES S.A.S
4. ESPECIFICACIONES: EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ?	EL NOMBRE NO ES TRASCENDENTAL PARA EL INSTITUTO		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ?	DOCUMENTOS TÉCNICOS:	CUMPLE	NO CUMPLE
	El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en el anexo técnico con valor unitario y total incluyendo IVA, es requisito habilitante.		X
PORQUE ?	Experiencia:	X	
	Deberá presentar mínimo tres (3) certificaciones de contratos o certificaciones de contratos ejecutados a partir del primero de enero de 2011, cuyo objeto corresponda al suministro, servicio técnico o mantenimiento de equipos de aire acondicionado.		
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ?	Revisando la oferta económica no contemplan las especificaciones técnicas en los ítems #1, # 8 no cotizaron el equipo tipo invertir.		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	CARLOS JULIO VELANDIA CASTILLO		
FIRMA (S):		FECHA	DI 30 MM 11 AAA 2016
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Grupo Infraestructura
18. NOMBRE (S):	GLORIA MARCELA MOJICA		
FIRMA (S):		FECHA	DI 30 MM 11 AAA 2016
CARGO:	Coordinadora	DEPENDENCIA	Grupo Área

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL + IVA
	BANCO DE SANGRE PISO 2				
1	Equipo de aire acondicionado de 36,000 BTUH tipo mini Split tipo inverter Ref. 410 A. Elaboración de circuito eléctrico bifásico 220V, dos fases y una tierra. Conexión a 30 m.	UN	1	\$ 7.700.000	\$ 7.700.000
2	Rollos de tubería en cobre flexible 3/8 -5/8 de 30 m cada uno.	UN	2	\$ 700.000	\$ 1.400.000
3	Tiras de aislante Rubatex de 7/8 .	UN	15	\$ 12.000	\$ 180.000
4	Motobomba para evacuación de condensado.	UN	1	\$ 850.000	\$ 850.000
5	Carga de gas refrigerante 30 lb.	UN	1	\$ 400.000	\$ 400.000
	BANCO DE SANGRE PISO 4				\$ -
6	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado portátil de 12,000 BTUH cada uno	UN	2	\$ 3.500.000	\$ 7.000.000
7	Ductos flexibles para extracción de la condensación 2 ductos de 7 m.	UN	2	\$ 450.000	\$ 900.000
	AREA DE PATOLOGIA				\$ -
8	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split inverter, tipo pared de 24,000 BTUH, 220 Vol, refrigerante ecológico 410 A. Elaboración de instalación eléctrica a 20 m.	UN	1	\$ 5.950.000	\$ 5.950.000
	SUBTOTAL				\$ 24.380.000
	IVA				\$ 3.900.800
	VALOR TOTAL.				\$ 28.280.800

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	INVITACION A COTIZAR 236 -2016
3. PROVEEDOR	GESTION INTEGRAL CONSULTORES SAS
4. ESPECIFICACIONES: EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☐	NO ☒	
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ?	EL NOMBRE NO ES TRASCENDENTAL PARA EL INSTITUTO		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ?	DOCUMENTOS TECNICOS:	CUMPLE	NO CUMPLE
	El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en el anexo técnico con valor unitario y total incluyendo IVA, es requisito habilitante.		X
PORQUE ?	Experiencia:	X	
	Deberá presentar mínimo tres (3) certificaciones de contratos o certificaciones de contratos ejecutados a partir del primero de enero de 2011, cuyo objeto corresponda al suministro, servicio técnico o mantenimiento de equipos de aire acondicionado.		
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☐ NO ☒			
PORQUE ?	Revisando la oferta económica no contemplan las especificaciones técnicas en los ítems #1, #2, # 5 # 6, # 7 # 8.		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	CARLOS JULIO VELANDIA CASTILLO		
FIRMA (S):		FECHA	DD 30 MM 11 AAAA 2016
CARGO:	Coordinador	DEPENDENCIA	Grupo Infraestructura
18. NOMBRE (S):	GLORIA MARCELA MOJICA		
FIRMA (S):		FECHA	DI 30 MM 11 AAA 2016
CARGO:	Coordinadora	DEPENDENCIA	Grupo Área

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL + IVA
	BANCO DE SANGRE PISO 2				
1	Equipo de aire acondicionado de 36,000 BTUH tipo mini Split tipo inverter Ref. 410 A. Elaboración de circuito eléctrico bifásico 220V, dos fases y una tierra. Conexión a 30 m.	UN	1	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
2	Rollos de tubería en cobre flexible 3/8 -5/8 de 30 m cada uno.	UN	2	\$ 80.000	\$ 160.000
3	Tiras de aislante Rubatex de 7/8 .	UN	15	\$ 2.000	\$ 30.000
4	Motobomba para evacuación de condensado.	UN	1	\$ 200.000	\$ 200.000
5	Carga de gas refrigerante 30 lb.	UN	1	\$ 130.000	\$ 130.000
	BANCO DE SANGRE PISO 4			\$ 1.200.000	\$ -
6	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado portátil de 12,000 BTUH cada uno	UN	2	\$ 1.200.000	\$ 2.400.000
7	Ductos flexibles para extracción de la condensación 2 ductos de 7 m.	UN	2	\$ 100.000	\$ 200.000
	AREA DE PATOLOGIA				\$ -
8	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split inverter, tipo pared de 24,000 BTUH, 220 Vol, refrigerante ecológico 410 A. Elaboración de instalación eléctrica a 20 m.	UN	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
	SUBTOTAL				\$ 8.120.000
	IVA				\$ 1.299.200
	VALOR TOTAL				\$ 9.419.200