

ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE GASES MEDICINALES, MANIFOLDS, ALARMAS, TABLEROS DE CONTROL, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ITEM	CANT	IMAGEN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	un	4	MANTENIMIENTO PARA REDES DE GASES MEDICINALES AÑO 2017 (Uno) y 2018 (Tres). Consta de los siguientes: Mantenimiento preventivo de tomas serie 500 CHEMETRON oxígeno, aire, vacío, CO2, tomas serie 560 DISS oxígeno, aire, vacío, Nitrógeno, CO2, WAGD, tomas serie 400QC2 tomas de panel, oxígeno, aire, vacío, tomas serie 400QC Metálicas, oxígeno, aire, vacío, tomas OHIO oxígeno, aire, vacío, etc. Revisión de estado de cajas de corte de un gas, dos gases, tres gases, cuatro gases, cinco gases. Revisión y mantenimiento preventivo para alarma de una, dos, tres, cuatro, cinco señales. Revisión y mantenimiento preventivo de Control de manifoulds automáticos todo tipo de gas instalados en la institución. Pintura de tubería por 30 cm según normatividad NFPA 99, identificación de tubería con stickers.		
2	m	13	Red de gas VACIO de 13 metros lineales aproximadamente por sala. La tubería instalada será de 3/4 de pulgada, en cobre tipo K. en cada sala se instalaran tres válvulas de corte en 3/4". La actividad por sala de cirugía se realizara en un día (domingo), para contar con el área disponible y libre.		
3	m	60	Red de gas VACIO para el octavo piso hasta la entrada a salas de cirugía: La tubería instalada será de 3 pulgadas, en cobre tipo L, 60 metros aproximadamente. La actividad se realizara en aproximadamente una semana, por personal especializado.		
SUBTOTAL					
IVA				19%	
TOTAL					

Nota: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en el anexo técnico, es requisito habilitante.