

INVITACIÓN A COTIZAR No. 045 DE 2019

Página 1 de 6

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN BODEGA DE MANEJO DE ROPA SUCIA EN EL ÁREA DE DESCARGUE ÁREA PATOLOGÍA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES

El Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado, procede a dar respuesta a las observaciones realizadas en tiempo a los términos de condiciones de la presente invitación así:

A). Observaciones presentadas por la Empresa Soluciones Integrales de Oficina S.A.S. Recibidas a través del correo electrónico invitaciones@cancer.gov.co, el día 30 de enero de 2019 a las 10:23 A.M.

PRIMERA PREGUNTA:

Del proceso de la referencia de manera respetuosa me permito solicitar me confirme el presupuesto oficial asignado para el proceso.

RESPUESTA:

Informamos que el presupuesto oficial se puede evidenciar dentro de los términos de condiciones de la presente invitación en el numeral 7 **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**.

B). Observaciones presentadas por la Empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L LTDA. Recibidas a través del correo electrónico invitaciones@cancer.gov.co, el día 31 de enero de 2019 a las 01:53 P.M.

PRIMERA PREGUNTA:

1.05 Retiro de escombros

OBSERVACIÓN: ¿Cuál es el volumen del viaje indicado en el ítem, seis metros cúbicos (6m3)? ¿Doce metros cúbicos (12m3)?

RESPUESTA:

El volumen es de 6 M3

SEGUNDA PREGUNTA:

1.06 Alquiler de andamio

INVITACIÓN A COTIZAR No. 045 DE 2019

Página 2 de 6

OBSERVACIÓN: ¿A cuántas secciones de andamio hace referencia el ítem para el alquiler de los 8 días, una sección o dos o tres? O por favor indicar cuál es la altura.

RESPUESTA:

Son tres secciones de andamio en altura aproximadamente.

TERCERA PREGUNTA:

2.01 Suministro y mano de obra en viga de amarre. Incluye varilla y concreto.

OBSERVACIÓN: Cuáles son las dimensiones de la viga de amarre, la unidad de medida está en metro lineal y no específica altura y ancho. De la misma manera por favor indicar la cuantía del acero, en que espesor de varilla, cuántas unidades de varilla y cuantos, y a qué distancia van ubicados los flejes, para poder realizar correctamente el cálculo del valor unitario y no inducir al oferente a errores por falta de información.

RESPUESTA:

La sección de la viga es de 30 cms x 25 cms con 6 varillas No 4 y flejes en varilla No 3 cada 15 cms.

CUARTA PREGUNTA:

2.02 Suministro y mano de obra recibada de piso para nivelar espacio. Incluye recebo.

OBSERVACIÓN: La unidad de medida está en metros cuadrados (m2), por favor indicar el espesor.

RESPUESTA:

El espesor del relleno es de 25 cms

QUINTA PREGUNTA:

2.03 Suministro y mano de obra fundida de piso en concreto. Incluye concreto.

OBSERVACIÓN: La unidad de medida está en metros cuadrados (m2), por favor indicar el espesor, y si lleva refuerzo en malla electro soldada y que número de malla lleva, esta información es indispensable para poder realizar correctamente el cálculo del valor unitario y no inducir al oferente a errores por falta de información.

RESPUESTA:

El espesor de la placa es de 12 cms y lleva refuerzo en malla electro soldada con espacios de 15 cms x 15cms con grafites de 4 mm.

SEXTA PREGUNTA:

2.04 Suministro y mano de obra alistado de piso.

INVITACIÓN A COTIZAR No. 045 DE 2019

Página 3 de 6

OBSERVACIÓN: La unidad de medida está en metros cuadrados (m2), por favor indicar el espesor

RESPUESTA:

El espesor es de 3 cms aproximadamente

SEPTIMA PREGUNTA:

2.05 Suministro y mano de obra de poceta de 70x70.

OBSERVACIÓN: ¿Cuál es la altura de la poceta, la actividad hace referencia a la mampostería, pañete, enchape, grifería, sifón? Por favor especificar qué actividades abarca el ítem.

RESPUESTA:

La altura es de 50 cms e incluye la construcción y acabado de todo el elemento.

OCTAVA PREGUNTA:

3.01 S.E.I de estructura para cubierta en tubería 12x6 en calibre 2mm. 4 correas de 8.10 con 5 correas de amarre de 4.20 y una canal de 8.10 con terminación en pintura electrostática conservando diseño existente.

OBSERVACIÓN: ¿Cuál es el área de la cubierta?

RESPUESTA:

El área es de 60 m2.

NOVENA PREGUNTA:

A qué hace referencia las siglas S.E.I? Si se refiere a suministro e instalación por favor hacer la nota al pie para tener claridad en la descripción del ítem.

RESPUESTA:

S.E.I. (Suministro e Instalación).

DECIMA PREGUNTA:

3.02 S.E.I de de columnas en perlin 12x6 empachado en calibre 2mm 10 columnas de 2.50 con 5 vigas entre columnas en tubería de 10x10 en 2mm en pintura electrostática.

OBSERVACIÓN: ¿Cuál es el área de la cubierta? ¿Cuál es la longitud de las vigas?

A qué hace referencia las siglas S.E.I? Si se refiere a suministro e instalación por favor hacer la nota al pie para tener claridad en la descripción del ítem

INVITACIÓN A COTIZAR No. 045 DE 2019

Página 4 de 6

RESPUESTA:

Longitud de las vigas 3.00 metros lineales.

S.E.I. (Suministro e Instalación).

DECIMA PRIMERA PREGUNTA:

3.03 S.E.I. de puerta doble con marco en lámina col roll cal.18 pintada de negro de 2.00 x 2.10 con chapa yale de seguridad

OBSERVACIÓN: A qué hace referencia las siglas S.E.I? Si se refiere a suministro e instalación por favor hacer la nota al pie para tener claridad en la descripción del ítem.

RESPUESTA:

S.E.I. (Suministro e Instalación).

DECIMA SEGUNDA PREGUNTA:

4.02 S.E.I de media caña color blanco

OBSERVACIÓN: ¿En qué material? ¿La mediacaña reemplaza la cornisa del pvc?

A qué hace referencia las siglas S.E.I? Si se refiere a suministro e instalación por favor hacer la nota al pie para tener claridad en la descripción del ítem.

RESPUESTA:

Media caña en PVC blanco entre muro y techo reemplaza la cornisa.

S.E.I. (Suministro e Instalación).

DECIMA TERCERA PREGUNTA:

4.03 S.E.I de drywall en una cara en laminas de yeso. Incluye pegante para estampillado.

OBSERVACIÓN: ¿Láminas de yeso convencional o Rh o cuál?

A qué hace referencia las siglas S.E.I? Si se refiere a suministro e instalación por favor hacer la nota al pie para tener claridad en la descripción del ítem.

RESPUESTA:

Láminas de Dry Wal convencionales.

S.E.I. (Suministro e Instalación).

INVITACIÓN A COTIZAR No. 045 DE 2019

Página 5 de 6

DECIMA CUARTA PREGUNTA:

4.07 S.E.I de papel para tapar ventanería.

OBSERVACIÓN: ¿Qué tipo de papel? Por favor especificar referencia.

A qué hace referencia las siglas S.E.I? Si se refiere a suministro e instalación por favor hacer la nota al pie para tener claridad en la descripción del ítem.

RESPUESTA:

Papel de película opalizada.

S.E.I. (Suministro e Instalación).

DECIMA QUINTA PREGUNTA:

5.02 S.E.I de láminas en policarbonato con accesorios

OBSERVACIÓN: De qué medida, espesor y tonalidad es cada unidad, por favor indicar las especificaciones y dimensiones, es indispensable para poder realizar correctamente el cálculo del valor unitario y no inducir al oferente a errores por falta de información.

A qué hace referencia las siglas S.E.I? Si se refiere a suministro e instalación por favor hacer la nota al pie para tener claridad en la descripción del ítem.

RESPUESTA:

Lamina de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor color cristal.

S.E.I. (Suministro e Instalación).

DECIMA SEXTA PREGUNTA:

7.01 S.E.I de desagües poceta y bodega. Incluye tubería y accesorios.

OBSERVACIÓN: ¿La unidad está en metro lineal, a cuantos desagües hace referencia? De que espesor cada desagüe y en que diámetro de tubería. ¿El ítem incluye la demolición de piso para instalar tubería?

A qué hace referencia las siglas S.E.I? Si se refiere a suministro e instalación por favor hacer la nota al pie para tener claridad en la descripción del ítem.

RESPUESTA:

Tubería de desagüe en 2" incluye demolición placa y excavación.

S.E.I. (Suministro e Instalación).

INVITACIÓN A COTIZAR No. 045 DE 2019

Página 6 de 6

DECIMA SEPTIMA PREGUNTA:

OBSERVACIÓN: En el anexo técnico hace referencia a que al Análisis de Precio Unitario (APU) debe llevar un capítulo de herramienta menor y transporte, pero éstos no se ven en el formato anexo suministrado por ustedes, está aparentemente incompleto.

¿Ese formato es de uso obligatorio o se puede utilizar un formato distinto que contenga los capítulos que ustedes exigen y la consistencia y claridad en la relación de los capítulos? Si no es así por favor incluir los capítulos en el anexo del formato de APU.

RESPUESTA:

El formato no es de uso obligatorio se puede presentar un formato que este concebido bajo la misma estructura que incluya los capítulos en el APU que el oferente considere necesarios para su oferta económica.

DECIMA OCTAVA PREGUNTA


OBSERVACIÓN: Si bien en el anexo de términos y condiciones específica que se podría trabajar en horario nocturno, dominical y festivo en caso que se requiera no especifica los horarios de trabajo, indispensable para la proyección de los tiempos de entrega de la obra.

¿Se puede trabajar en jornada diurna entre semana y fines de semana?

RESPUESTA:

Para este trabajo se puede contemplar un desarrollo de las actividades en horario diurno y nocturno de lunes a domingo para poder cumplir con el desarrollo del proyecto en el menor tiempo estimado.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.

Vo Bo: Wilson Ibarquén Lozano - Coordinador Grupo Área Gestión Contractual (E)

Revisó: Juan Carlos Guarín Ferrer Profesional Especializado I Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH)

Elaboró: Diego Rojas - Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual.