

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN.
3. PROVEEDOR	TERMEC LTDA.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR No. 0376- 2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RWEFRIGERADORES, CONGELADORES, CUARTOS FRÍOS Y SISTEMA CHILLER VARIAS MARCAS.	
"REEVALUACIÓN"	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	NO CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☐	NO ☒
PORQUE ?	NO CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS DE CONDICIONES, EL PROVEEDOR NO ADJUNTO LOS DOCUMENTOS NI ACLARA LA INFORMACIÓN QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: • El proveedor debe adjuntar listado de repuestos que incluya: Kit de repuestos que deben ser reemplazados durante la rutina de mantenimiento preventivo y/o repuestos susceptibles a reemplazarse en los equipos; con sus respectivos valores discriminados: EL PROVEEDOR NO ADJUNTA LISTADO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS, LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO- NO CUMPLE. • El proveedor debe hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante: EL PROVEEDOR NO ADJUNTA FICHAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EXPEDIDA POR EL FABRICANTE PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS, LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO- NO CUMPLE. • Entregar actualizadas en formato digital las Instrucciones de manejo básico y Protocolo de mantenimiento de equipos objeto del contrato según indicaciones del fabricante: EL PROVEEDOR NO ADJUNTA FORMATOS DILIGENCIADOS DE INSTRUCCIONES DE MANEJO BÁSICO NI PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS, LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO- NO CUMPLE. NOTA ACLARATORIA: EL PROVEEDOR ENVÍA POR TERCERA OCASIÓN INFORMACIÓN ERRÓNEA, SE HACE ACLARACIÓN QUE LOS LISTADOS DE REPUESTOS, FICHAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, INSTRUCCIONES DE MANEJO BÁSICO Y PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DEBEN SER PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS QUE OFERTO DENTRO DE SU PROPUESTA DE MANTENIMIENTO, ES DECIR, PARA LOS REFRIGERADORES, CONGELADORES, CUARTOS FRÍOS Y SISTEMA CHILLER. DEBE DILIGENCIAR LOS FORMATOS CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE DE CADA EQUIPO. INCLUIR REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DEMÁS INFORMACIÓN SOLICITADA.	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	DRA. LIA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE		
FIRMA (S):		FECHA	DI 05 MM 7 AAAA 2019
CARGO:	COORDINADOR GRUPO ÁREA	DEPENDENCIA	GRUPO GESTIÓN BIOMÉDICA Y ALMACÉN