



ADENDA No. 1

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 380 DE 2018

Página 1 de 2

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (02) ASCENSORES DE ACCIONAMIENTO ELECTROMECAÁNICO PARA EL AREA DE ESTERILIZACIÓN Y SALAS DE CIRUGIA, DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

El Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica el numeral 5.8. “PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EN MEDIO FISICO” de los términos de condiciones el cual quedará así:

5.8. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EN MEDIO FISICO:

La propuesta deberá ser entregada en la sede del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA – Empresa Social del Estado, ubicada en la Calle 1 No. 9 – 85 Bogotá D.C. – Oficina grupo de Area Gestion Contractual – Tercer Piso Edificio Administrativo, el día treinta (30) de mayo de 2018 en el horario comprendido entre las 07:00 a.m., hasta las 10:00 a.m.

La propuesta debe presentarse en sobre sellado, en un (1) original y dos (2) copias: una (1) copia en físico y una (1) copia en magnético que deberá contener la totalidad de la oferta, sus anexos y soportes. Toda la oferta debe estar debidamente foliada y legajada o anillada.

Los oferentes podrán presentar propuestas totales o parciales de acuerdo al objeto de la presente convocatoria, en la presentación de la propuesta los oferentes deben dejar claridad que su oferta es total o parcial y determinar los ítems sobre los cuales presentan su oferta.

NOTA: No se aceptan propuestas enviadas por correo, medios electrónicos o fax; las ofertas presentadas en un lugar distinto a la oficina del grupo de compras del Instituto, no serán tenidas en cuenta. Los proponentes deberán considerar y prever tiempos de llegada e inconvenientes de todo orden, pues no será excusa ningún factor que incida en la entrega oportuna de la propuesta.

2. Se modifica el anexo No. 4 – “DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA”, el cual se adjunta al presente documento.
3. Se modifica el anexo No. 10 – “CRONOGRAMA”, el cual se adjunta al presente documento.


CAROLINA WIESNER CEBALLOS

Directora General

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo – Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.

Vo.Bo: Wilson Ibarguen Lozano – Coordinador Grupo Área Gestión Contractual (E).

Revisó: Michael Alejandro Alba Martínez – Profesional Especializado I Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH)

Elaboró: Angélica Sotelo – Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual.

ADENDA No. 1

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 380 DE 2018

Página 2 de 2

ANEXO No. 8

CRONOGRAMA

DESCRIPCION	FECHA	HORA	LUGAR
Apertura de Convocatoria	11 de mayo de 2018	-	WWW.CANCER.GOV.CO Link CONTRATE CON NOSOTROS, en la convocatoria correspondiente
Audiencia Pública	16 de mayo de 2018	10:00 a.m.	Auditorio Sala de Juntas Radiología, Calle Avenida 1ª Nro. 9-85, tercer piso.
Aclaraciones a los términos	Del 11 al 16 de mayo de 2018	Hasta 16 horas o las 04:00 p.m.	invitaciones@cancer.gov.co
Entrega de ofertas y cierre de la Convocatoria	30 de mayo de 2018	7:00 a.m. a 10:00 a.m.	Calle 1 No. 9 – 85 Bogotá D.C. Oficina Grupo Area gestión contractual ubicada en el tercer piso edificio administrativo
Evaluación Jurídica	Del 30 de mayo al 04 de junio de 2018	-	WWW.CANCER.GOV.CO Link CONTRATE CON NOSOTROS, en la convocatoria correspondiente
Evaluación Financiera			
Evaluación Técnica	Del 04 al 11 de junio de 2018	-	WWW.CANCER.GOV.CO Link CONTRATE CON NOSOTROS, en la convocatoria correspondiente
Adjudicación	JUNIO 2018	-	-

NOTA: Las fechas de evaluaciones son estimativas, teniendo en cuenta que las mismas pueden variar de acuerdo con la evaluación obtenida por los oferentes.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 380 DE 2018

Página 1 de 4

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (02) ASCENSORES DE ACCIONAMIENTO ELECTROMECAÁNICO PARA EL AREA DE ESTERILIZACIÓN Y SALAS DE CIRUGIA, DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

1. CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

El Instituto Nacional de Cancerología. E.S.E, Requiere contratar con el servicio de SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (02) ASCENSORES DE ACCIONAMIENTO ELECTROMECAÁNICO PARA EL AREA DE ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA. Según descripción relacionada.

A continuación se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

Especificaciones técnicas ascensor electromecánicos.	Cantidad	Valor unitario	valor total (pesos colombianos)
Suministro de ascensor tipo Hospitalario accionamiento electromecánico incluye: Desmontaje de ascensor antiguo, instalación ascensor nuevo, obra civil para instalación con adecuación si es necesario, instalaciones eléctricas, puesta en funcionamiento.	2		
TOTAL COSTOS DIRECTOS			
Iva 19%			

Especificaciones técnicas.

No. De Ascensores Dos (2)
Accionamiento Electromecanico
El rango de nivelación es de ± 5 mm
Reducción de ruidos
Capacidad: 3 pasajeros- 250 Kg
Velocidad Básica 0.33 m/s
Recorrido: 3200 mm
Embarques: Un embarque, doble embarque a 180°, doble embarque
Tipo de Operación

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 380 DE 2018

Página 2 de 4

Simplex Automática Colectiva Selectiva en subida y bajada
Paradas / Entradas/ Pisos 2 / 2/ 2

Cabina.

Pared de fondo y laterales acero plastificado blanco, lateral en acero inoxidable de seguridad enmarcado en acero Inoxidable. Medidas interiores: 880 mm de ancho X 1300 mm de fondo X 2100 mm de alto.

Puertas de cabina

Tipo: Automática. Telescópica 2 hojas.
Acabado: Acabado de inoxidable satinado

Puertas de piso

Tipo: Automática. Telescópica 2 hojas.
Acabado: Acabado inoxidable (X02)
Resistencia al fuego conforme EN 81-58: E120,
Techo de Cabina
Iluminación tipo LED con apagado automático, lamina perforada negra, pasamanos pared lateral P13X12 Acero.

Piso

Piso Vinílico trabajo pesado.
Zócalos
Aluminio, puertas y marcos de piso, en primer piso acero inoxidable pulido, demás pisos, acero inoxidable pulido.

En Cabina

Placa en acero inoxidable pulido
Tapa en Acero Inoxidable Pulido
Placa de Capacidad
Anagrama con el logo marca
Botones luminosos para registro del piso a servir con sistema Braille
Botón de alarma
Botones de apertura y cierre de las puertas
Indicador de posición del ascensor de tecnología MATRIZ DE PUNTOS
Flechas de dirección en cabina. Matricial de puntos
Indicador de sobrecarga (acústico y luminoso).
Luz de Emergencia en cabina
Indicador de cabina: Display de 2 dígitos de leds de 7 segmentos
Seguridad: Plafón y teléfono de emergencia.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 380 DE 2018

Página 3 de 4

Botonera

Selectiva con Doble botón luminoso para registro de la llamada.
Indicador de posición de tecnología AC7 Fusión Color
Potencia 2.8 Kw
Corriente nominal 21.8
Tensión de Fuerza: Trifásica de 208 v
Alumbrado: Monofásica 110 v
Frecuencia: 60Hz

FUNCIONES INCLUIDAS

Reapertura de puertas mediante barrera fotoeléctrica para detección de los obstáculos durante cerrado de puertas.
Citófono intercomunicador entre cabina y recepción.
Sistema de Bomberos fase 1
Luz de emergencia en cabina en caso de corte de energía.
Reapertura de puertas con el botón de llamada de hall
Ajuste del tiempo de apertura y cierre de puertas con operador de puertas VVVF re-Programable
Protección de sobre cupo (110%)
Protección de cupo completo (80%)
Protección de sobre velocidad
Operación automática
Señal de televisión – incluye cámara
Operación de Inspección / Mantenimiento
Auto diagnóstico de mal funcionamiento
Regreso automático a la planta principal
Protección de arranque si la cabina no está en zona de puertas
Protección antideslizante de cables de tracción
Ventilador de accionamiento automático.
Sistema de Auto rescate: para que en caso de falla del fluido eléctrico el ascensor vaya a la planta más cercana y abra las puertas para permitir la evacuación de los pasajeros.

DIMENSIONAMIENTO TÉCNICO

Dimensiones de pozo
1.350 mm Ancho 1.500 mm Fondo
Dimensiones de cabina
880 mm Ancho 1.300 mm Fondo
Altura de Cabina 2.100 mm
Dimensiones de Puertas
800 mm Ancho X 2,000 mm Alto
Tipo de Apertura Lateral-Automática de dos hojas

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 380 DE 2018

Página 4 de 4

Recorrido 3.200 mm
Sobre recorrido 3.400 mm
Profundidad de foso 550 mm
Situación del cuarto de máquinas existente
Datos eléctricos 3 fases, 208 V, 60Hz; Iluminación: 110V
Control Eléctrico.

Requisitos Técnicos

1. Todas las obras civiles requeridas serán por cuenta del contratista y deben estar de acuerdo con los planos de instalación.
2. Todas las acometidas eléctricas y sus protecciones hasta el cuarto de máquinas se realizan por el Instituto, de acuerdo con los requerimientos solicitados por el contratista.
3. El Instituto suministrara en la obra un espacio para el almacenamiento del equipo y las herramientas durante el tiempo que dure la instalación.

Ajuste y puesta en marcha.

El ajuste y la entrega final del equipo se harán acorde con los requerimientos exigidos.

EL OFERENTE ADJUDICADO SE ENCARGARA DE TODO EL DESMONTE Y UBICACIÓN QUE EL INC ASIGNE

LA OFERTA DEBE INCLUIR EL PRIMER AÑO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DENTRO DEL COSTO MENSUALMENTE Y ENTREGAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LOS AÑOS DE VIDA UTIL DEL EQUIPO

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.