



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 773 DE 2019

Página 1 de 22

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA PARA EL TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE LA RED CONTRA INCENDIOS, CON SUS REDES HIDRÁULICAS DE ACOMETIDA DE SUMINISTRO, DE SALIDA Y TODO SU COMPONENTE ELÉCTRICO Y DE SISTEMATIZACIÓN ELECTRÓNICA., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TERMINOS DE CONDICIONES

El Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado, procede a dar respuesta a las observaciones realizadas en tiempo a los términos de condiciones de la presente invitación así:

A. Observación presentada por la AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S Recibida a través del correo electrónico invitaciones@cancer.gov.co, el miércoles, 20 de noviembre de 2019 10:25 a.m.:


PRIMERA PREGUNTA:

..."con relaciona al ítem EQUIPO CERTIFICADO UL/FM DIESEL 1000 GP se hace necesario solicitar a la entidad más especificaciones con relación a este ya que solo están especificando el caudal pero no la presión,

favor aclarar a que presión debe trabajar el equipo..."

RESPUESTA

Caudal y presión nominal: 1000GPM a 165 PSI, la presión a 0 caudal no debe exceder el 40% más de la presión nominal. La presión al 150% del caudal nominal no debe ser inferior al 65% de la presión nominal


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.

Vo Bo: María Yaneth Gil Parra - Coordinadora Grupo Área Financiera (E)

Vo Bo: Wilson Ibarguen Lozano - Coordinador Grupo Gestión Compras y Contratación (E).

Reviso: Michael Alejandro Alba Martínez - Profesional Especializado I Grupo Gestión Compras y Contratación. (En misión Gold RH)

Elaboró: Gissel Rey - Auxiliar Administrativo Grupo Gestión Compras y Contratación.