

42

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-22
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS	VIGENCIA:	31/12/2016
	Página 1 de 1		

PROVEEDOR: MARCO ANTONIO RANGEL AMADO OBJETO DEL CONTRATO: PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA FG WILSON 360 KVA

Nº DE CONTRATO: 268-2018 NOMBRE INTERVENTOR TÉCNICO: JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ

FECHA DE LA REEVALUACIÓN: 21 3 2019 NOMBRE INTERVENTOR ADMINISTRATIVO: JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ

ÍTEM	MATERIAL/SERVICIO	MARCA	JUSTIFIQUE
CANT	DESCRIPCIÓN	REF	
1	ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA FG WILSON 630 KVA. CONSULTA EXTERNA. REVISIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE MOTOR PERKINS 2800. DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE SETEO Y ESTADO DE COMBUSTIÓN DE CADA CILINDRO. PRUEBAS DE PRESIÓN DE GASES DE ESCAPE Y EFICIENCIA DE TURBO. VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS TEMPERATURA DE MOTOR. PRESIÓN DE ACEITE Y POTENCIAS NOMINALES. INSTALACIÓN DE BANCO DE PRUEBA DE 500 KILOVATIOS 220 VOLTIOS PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CAPACIDAD ELÉCTRICA. DETERMINACIÓN DE COMPORTAMIENTO DE MOTOR CON DIFERENTES CAPACIDADES.	UND	
1	ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA FG WILSON 630 KVA. IMÁGENES DIAGNÓSTICAS. REVISIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE MOTOR PERKINS 2800. DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE SETEO Y ESTADO DE COMBUSTIÓN DE CADA CILINDRO. PRUEBAS DE PRESIÓN DE GASES DE ESCAPE Y EFICIENCIA DE TURBO. VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS TEMPERATURA DE MOTOR. PRESIÓN DE ACEITE Y POTENCIAS NOMINALES. INSTALACIÓN DE BANCO DE PRUEBA DE 500 KILOVATIOS 220 VOLTIOS PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CAPACIDAD ELÉCTRICA. DETERMINACIÓN DE COMPORTAMIENTO DE MOTOR CON DIFERENTES CAPACIDADES.	UND	

NOTA: SI ALGUNO (S) DE LOS ÍTEM (S), AMERITA UNA REEVALUACIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO: SI ☐ NO ☒

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERADO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO (bajo que criterios de obligaciones cumplidas)	20,00%	20,00%	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETO DEL CONTRATO
NIVEL DE CALIDAD PRESENTADO SOBRE EL SOLICITADO	40,00%	30,00%	LA CALIDAD DEL SERVICIO FUE LA ESPERADA
CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	20,00%	16,00%	CUMPLIO CON EL TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	20,00%	19,00%	CUMPLEN CON LA ATENCIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS
TOTAL	100,00%	85,00%	

PUNTAJE	ESCALA	ACCIÓN A SEGUIR
100%	EXCELENTE	Comunicación de la calificación.
80 % igual o menor	BUENO	Comunicación de la calificación.
60 % igual o menor	REGULAR	Realización de gestión de mejora.
40 % igual o menor	DEFICIENTE	Valoración de sanciones por incumplimiento.
20 % igual o menor	MALO	Valoración de sanciones por incumplimiento y recomendación de no contratar.

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR / 100 PUNTOS	85,00%
MARCAR AQUÍ:	
REEVALUACION PARCIAL	
REEVALUACIÓN TOTAL	X

PARA DILIGENCIAR POR LOS ALMACENES Y COMPRAS, CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA (INFORMAR DEMORAS EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS):

ELABORÓ: Fabio Bernal FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR TÉCNICO: 

16 ABR 2019

FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: 

