56

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-22
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS	VIGENCIA:	31/12/2016
		Página 1 de 1	

PROVEEDOR: TECNYCA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE CALIFICACION SISTEMA DE AIRE DE TAMO (7 HABITACIONES Y UN LABORATORIO)

Nº DE CONTRATO: 383-2018

NOMBRE INTERVENTOR TÉCNICO: JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ

FECHA DE LA REEVALUACIÓN: 21 (DÍA) 3 (MES) 2019 (AÑO)

NOMBRE INTERVENTOR ADMINISTRATIVO: JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ

ÍTEM	MATERIAL/SERVICIO	MARCA	JUSTIFIQUE
	VALIDACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE FILTRO HEPA TERMINAL. INCLUYE:		
	INSPECCION VISUAL DE LOS FILTROS PARA DETERMINAR SU ESTADO GENERAL		
	DETERMINACION DE LOS PUNTOS DE MEDICION Y DE INYECCION DE PARTICULAS		
	GENERACION CONTROLADA DE PARTICULAS ANTES DEL FILTRO		
	DETERMINACION DE FUGAS POR MEDIO DEL FOTOMETRO		
	REPARACION DE FUGAS EN EL FILTRO (SI APLICA) Y REVISION CON EL FOTOMETRO		
	RECOMENDACIONES INMEDIATAS DE AJUSTE Y VERIFICACION DE PARAMETROS		
	ENTREGA DE RESULTADOS DESPUES DEL TRABAJO		
	ENTREGA DE INFORME DE ACUERDO A PROTOCOLO APROBADO		
	DETERMINACIÓN CAUDAL DE AIRE EN REJILLA. INCLUYE:		
	MEDICIONES DE CAUDALES DE SUMINISTRO O EXTRACCION		
	MEDICION CORREGIDA TENIENDO EN CUENTA DENSIDAD DEL AIRE (CORRECCION POR PRESION Y TEMPERATURA)		
	MEDICION DIRECTA CON FLOW HOOD		
	REALIZACION DEL PLANO CON MEDICIONES REALIZADAS.		
	CALCULO DE NUMERO DE CAMBIOS POR HORA EN LAS AREAS INVOLUCRADAS		
	MEDICIONES INICIAL, PARCIAL Y FINAL (SI SE BALANCEA EL SISTEMA)		
	ENTREGA DE INFORME DE ACUERDO A PROTOCOLO APROBADO		
	EVALUACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA. INCLUYE:		
	MEDICIONES DE DIFERENCIAL DE PRESION EN FILTROS		
	MEDICIONES DE CAUDALES DE SUMINISTRO O EXTRACCION		
	MEDICION DE VELOCIDAD DE MOTORES Y VENTILADORES		
	MEDICION DE VOLTAGE Y AMPERAGE		
	REVISION VISUAL DE LA INSTALACION DE FILTROS Y PREFILTROS		
	COMPARACION Y REVISION DE LA INFORMACION DE PLACAS DE MOTORES		
	ENTREGA DE INFORME DE ACUERDO A PROTOCOLO APROBADO		
	DIFERENCIAL DE PRESION ESTÁTICA ENTRE ÁREAS. INCLUYE:		
	MEDICIONES DE DIFERENCIAL DE PRESION		
	MEDICION DIRECTA CON MICROMANOMETRO		
	MEDICION TENIENDO EN CUENTA RESPUESTA DEL EQUIPO Y SISTEMA		
	AJUSTE DEL PLANO CON PUNTOS DE MUESTREO		
	MEDICIONES INICIAL, PARCIAL Y FINAL (SI SE BALANCEA EL SISTEMA)		
	ENTREGA DE INFORME DE ACUERDO A PROTOCOLO APROBADO		
	BALANCEO SISTEMA DE VENTILACIÓN. INCLUYE:		
	ENTREGA DE PARAMETROS DE AJUSTE DE LA MAQUINAS DURANTE EL PROCESO DE BALANCEO. POSICIONAMIENTO DE DAMPERS Y REJILLAS.		
	MEDICIONES DE DIFERENCIAL DE PRESION		
	MEDICIONES DE CAUDALES DE SUMINISTRO Y EXTRACCION EN REJILLAS		
	CALCULO DE CAMBIOS/HORA		
	CALCULO DE SUMATORIA DE CAUDALES DE SUMINISTRO Y EXTRACCION		
	BALANCEO FINO DEL SISTEMA. CONDICIONES INICIALES Y FINALES		
	ENTREGA DE INFORME DE ACUERDO A PROTOCOLO APROBADO		
	PUNTO DE CONTEO DE PARTICULAS AREA ISO 7, EN CONDICION DE REPOSO. INCLUYE:		
	DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DE PARTICULAS EN ESTADO DE OCUPACION A		
	BUILT, AT REST, O OPERACIONAL SEGUN SEA EL CASO.		
	DIAGNOSTICO DE CONCENTRACION EN LAS AREAS Abad		

NOTA: SI ALGUNO (S) DE LOS ITEM (S), AMERITA UNA REEVALUACIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO: SI [ ] NO [X]

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERADO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO (bajo que criterios de obligaciones cumplidas)	20,00%	20,00%	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETO DEL CONTRATO
NIVEL DE CALIDAD PRESENTADO SOBRE EL SOLICITADO	40,00%	33,00%	LA CALIDAD DEL SERVICIO FUE LA ESPERADA
CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	20,00%	20,00%	CUMPLIO CON EL TIEMPO PREVISTO PARA LA EJUCUCION DEL CONTRATO
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	20,00%	15,00%	CUMPLEN CON LA ATENCION DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS
TOTAL	100,00%	88,00%	

PUNTAJE	ESCALA	ACCIÓN A SEGUIR
100%	EXCELENTE	Comunicación de la calificación.
80 % igual o menor	BUENO	Comunicación de la calificación.
60 % igual o menor	REGULAR	Realización de gestión de mejora.
40 % igual o menor	DEFICIENTE	Valoración de sanciones por incumplimiento.
20 % igual o menor	MALO	Valoración de sanciones por incumplimiento y recomendación de no contratar.

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR / 100 PUNTOS	88,00%
MARCAR AQUÍ:	
REEVALUACION PARCIAL	
REEVALUACIÓN TOTAL	X

16 ABR. 2019

PARA DILIGENCIAR POR LOS ALMACENES Y COMPRAS, CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA (INFORMAR DEMORAS EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS) :

ELABORÓ:
Fabio Bernal

FIRMA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
TÉCNICO

FIRMA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO