

ADENDA No. 4

INVITACION A COTIZAR No. 215 DE 2015

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LA UPS DEL INSTITUTO.

El Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera con Funciones de Director General del Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica el anexo No. 3, ítem 3 Descripción del Trabajo el cual queda así:

ANEXO No. 3

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

A - los trabajos contratados debe garantizar servicio, calidad, garantía y excelentes materiales. Según tabla adjunta

Descripción	Cantidad
BATERIAS POWERSUN/FL 12V5AH, para UPS 6KVA según informe No. 6415	6
Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA	
Filtro de aire para UPS de 30KVA según informe No. 6414	1
BATERIAS POWERSUN/FL 12V9AH para UPS de 30KVA según informe No. 6414	108
Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA	
Filtro de aire para UPS de 30KVA según informe No. 6413	1
Filtro de aire para UPS de 30KVA según informe No. 6412	1
BATERIAS POWERSUN/FL 12V9AH para UPS de 30KVA según informe No. 6412	108
Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA	
Filtro de aire para una UPS de 40KVA según informe No. 6411	1
BATERIAS POWERSUN/FL 12V55AH para UPS de 40KVA según informe No. 6411	40
Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA	
Filtro de aire para UPS de 50KVA según informe No. 6410	1
BATERIAS POWERSUN/FL 12V80AH para UPS de 50KVA según informe No. 6410	36
Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA	
FILTRO DE AIRE para UPS de 50KVA SEGÚN INFORME No. 6409	1
Suministro de circuitos integrados de control de elementos electromecánicos de balance de neutro de la tarjeta I/O. Ventilador, resistencias, diodos elementos electromecánicos del mismo circuito de la UPS marca POWERWARE 30KVA BC313KXXX01-1	1

VERSION 2015

 MINSALUD

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD FRUTALIDAD

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

ADENDA No. 4

INVITACION A COTIZAR No. 215 DE 2015

Ventilador 4,7" a 220VAC para UPS marca ENERGEX de 80KVA instalada en el primer piso Administrativo. Informe No. 6435.	1
BATERIAS POWERSUN/FL 12V9AH a UPS marca POWERSUN instalada en biblioteca. Informe No. 6436. Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA	6
BATERIAS POWERSUN/FL 12V5AH a UPS marca NICKMARK instalada en genética. Informe No. 6242. Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA	8
BATERIAS POWERSUN/FL 12V9AH a UPSEXIDE instalada en Radiología Sala de Juntas. Informe No. 6445. Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA	4
BATERIAS POWERSUN/FL 12V9AH a UPS marca POWERSUN instalada en Radiología. Informe No. 6447 Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA	6


2. Se elimina el anexo Nro. 4 ELEMENTOS REQUERIDOS.

3. Se modifica el numeral 4.5 de los términos de condiciones, el cual queda así:

4.5 LUGAR Y FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS

La propuesta deberá ser entregada en la sede del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA – Empresa Social del Estado, ubicada en la Calle 1 No. 9 – 85 Bogotá D.C. – Oficina de Compras- Tercer Piso Edificio Administrativo, el día Diecisiete (17) de noviembre de 2015 en el horario comprendido entre las 07:00 a.m., hasta las 10:00 a.m.

La propuesta debe presentarse en sobre sellado, en un (1) original y copia en medio magnético (USB, CD). Toda la oferta debe estar debidamente foliada y legajada o anillada.





JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO

Subdirector General de la Gestión Administrativa y
Financiera con Funciones de Director General

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GC/YACA/Ivan R.

VERSION 2015



Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7