

167289

Bogotá,

Señora
Katherine Roza
Coordinadora de Licitaciones
SISTEMAS TELEMATICOS . S.A.
krozo@insitel.com
Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA PUBLICA NO. 057-2016

Respetada Señora Katherine:

En respuesta a su correo electrónico del día 09 de agosto de 2016 a las 10:12 a.m., el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PREGUNTA:

Vemos que de los equipos y elementos solicitados van muchos relacionando marcas. Solicitamos sean retiradas las diferentes marcas, ya que esto evita la pluralidad de oferentes?

RESPUESTA:

Se aclara que únicamente 3 ítems del total de 39 ítems de la invitación tienen marca y la justificación es la siguiente:

1,08 SUMINISTRO DE CONTROLADORAS CONTROL DE ACCESO - AMC2 Doorcontroller 4 Wiegand, CF-Card APC-AMC2-4WCF BOSCH

Actualmente el Instituto Nacional de Cancerología - ESE- cuenta en su sistema de control de acceso con 20 controladoras AMC2 Doorcontroller 4 Wiegand, CF-Card Marca BOSH de las cuales es necesario renovar 6 (seis) de acuerdo a la invitación.

El sistema BIS del cual se dispone actualmente en el Instituto solo integra ese panel de acceso dicha controladora. En caso de utilizar otro tipo de controladora los costos para la se incrementarían que esto afectaría la infraestructura actual.


4,01 Licencia Estación cliente del sistema de control de visitantes y enrolamiento T.I.S VISITMANAGER STCH

Actualmente el Instituto Nacional de Cancerología -ESE- cuenta con 5 puntos de enrolamiento los cuales en la actualidad utilizan el software T.I.S VISITMANAGER, lo que se requiere es una licencia adicional para continuar con el enrolamiento de visitantes y pacientes en un nuevo punto, adicionalmente este aplicativo tiene desarrollos integrados a SAP. Por lo anterior no es viable cambiar de producto por los costos adicionales que esto ocasionaría.

4,02 Lector biométrico USB para enrolamiento sensor optico 500dpi integrable y necesario para software de visitantes Biomini SUPREMA

De acuerdo a la experiencia que se ha tenido con el sistema TIS, al momento de instalar solamente permite configurar con este tipo de lector USB, si el oferente garantiza a su riesgo el 100% la integración y compatibilidad con TIS, se acepta la sugerencia.

Cordialmente,


JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

Revisó: Rubia Elcelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
SGGAF/JJPA/GC/RECB/Enka

